Российская Федерация Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<u>30. 68</u>.2021

г. Назарово

No 928-17

Об утверждении условий проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности находящихся в собственности (владении) муниципального образования город Назарово Красноярского края.

На основании Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Федерального закона от 06.10.2003 г, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 7,33,55 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации города Назарово на основании Задания, являющегося Приложением № 1 к настоящему Постановлению, организовать и провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности (владении) муниципального образования город Назарово.

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера установить согласно Приложению $N \ge 2$ к настоящему Постановлению.

- 2.Настоящим Постановлением установить следующие условия концессионного соглашения:
- Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, являющееся объектом Соглашения (далее -объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, эксплуатировать (использовать) имущество, и осуществлять деятельность по горячему водоснабжению, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
- Состав лота, описание и технико-экономические показатели объектов Соглашения определить согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.
- Перечень и описание незарегистрированного имущества, входящего в состав Лота указан в Приложении № 8 к настоящему Постановлению.

В отношении незарегистрированного имущества в проекте концессионного соглашения предусмотреть обязательства Концессионера в отношении такого имущества по государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество.

- объем валовой выручки, получаемой Концессионером на каждый год срока действия концессионного соглашения определить в соответствии с

Приложениями № 4 к настоящему Постановлению.

- значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не являющиеся критериями конкурса, определить в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Постановлению.
- плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определить в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Постановлению.
- Цены на энергетические ресурсы и иные величины, значения, параметры системы определить в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Постановлению.
- предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения за счет средств Концессионера установить в следующем размер 1 645 160,00 рублей (без учета НДС);
- средства Концедента на реконструкцию объектов Концессионного соглашения не предусматривать.
- долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, согласованные с органами исполнительной власти (Министерство тарифной политики Красноярского края), осуществляющими регулирование цен (тарифов) указаны в Приложении № 6 к настоящему Постановлению.
- 3. Концессионное соглашение заключить по итогам открытого конкурса на срок до 31 декабря 2035 года.
- 4.Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации Красноярского края, являющимся третьей стороной концессионного соглашения определить в соответствии со ст.40 ФЗ «О концессионных соглашениях».

К правам третьей стороны Концессионного соглашения относятся:

- 1) предоставление концессионеру государственных гарантий субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении;
- 2) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

К обязанностям третьей стороны Концессионного соглашения относятся:

- 1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа;
- 2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа;
- 3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации Красноярского края, участвующего в концессионном

соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласование регулирования деятельности концессионера долгосрочных параметров осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- 4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.
- 5. Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения осуществить в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания соглашения по акту приема-передачи, подписанному сторонами концессионного соглашения.
- 6. Земельные участки, на которых расположены объекты концессионного соглашения предоставить Концессионеру в порядке, установленном действующим законодательством на основании договора аренды на весь срок действия концессионного соглашения.

Размер арендной платы за пользование земельным участком установить исходя из затрат Концедента, сложившихся из обязательных платежей, установленных законодательством $P\Phi$ и связанных с правом владения и пользования этим земельным участком.

7. Способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению установить обязательное предоставление безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями, установленными частями 4 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в размере 5 % от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Банковская гарантия предоставляется Победителем в момент подписания концессионного соглашения на срок до 31 декабря 2026 года.

8. Плату по концессионному соглашению, вносимую Концессионером Концеденту в период действия Соглашения не устанавливать.

Долговые обязательства государственных и (или) муниципальных предприятий и учреждений, подлежащие включению в концессионную плату при её установлении в силу положений п.2 ст. 41 Φ 3 «О концессионных соглашениях» отсутствуют.

- 9. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения определяется концессионным соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
- 10. Обязательства по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением возложить на Концессионера.
- 11.Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения определяется, по соглашению сторон концессионного соглашения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения.
- 12. Критерии конкурса при его проведении установить согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению.
- 13. Обязательным условием при подаче участниками конкурса в составе конкурсного предложения установить наличие мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием таких мероприятий и с указанием основных характеристик и числовых значений показателей.
- 14. Администрации города Назарово создать конкурсную комиссию, разработать и утвердить конкурсную документацию на основании положений настоящего Постановления.
- 15. Сообщение о проведении открытого конкурса опубликовать в официальном издании (газете «Советское Причулымье») и разместить на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней с момента утверждения конкурсной документации, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
- 16. Сообщение о заключении концессионного соглашения по итогам проведенного конкурса подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официальных сайтах муниципального образования город Назарово в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении концессионного соглашения.
- 17. Настоящее постановление с приложениями опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово www.nazarovograd.ru в сети Интернет, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
- 18. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Куриловича С.И.
- 19. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования

Cal

Задание концессионеру по развитию систем централизованного теплоснабжения, сформированное на основании Решения о заключении концессионного соглашения

г. Назарово, Красноярского края (наименование муниципального образования)

на (2021 - 2035) гг.

Лпп	Мероприятия действующей Схемы теплоснабжения МО	Наименование и (или) условное обозначение источника тепловой энергии, участка тепловой сети	Задача	Срок выполнения (ввода в эксплуатацию)	Необходимая мошность оборудования после реконструкции	Предельный размер расходов на создание, реконструкцию объектов КС (в ценах первого года срока действия КС) без НДС, тыс, вуб.	Цель
	Реконструкция тепловой сети, ввод ул. Фабрич-ная. 5 от ТК 8-1-2. Ду 89/6 мм. протяженностью 56 м в двухгрубном исполнении, ввод ул Арбузова, №66. Ду 108/6 мм. протяженностью 44 м в двухтрубном исполнении (Приложение 6, Таблица 4, стр. 50)	Участок тепловой сети: ТК 8-1-2 - ул. Фабричная, 5	Реконструкция участка тепловой сети длиной 56 метров с прокладкой трубопровода в ж/б лотках с увеличением диаметра (с Ду 76 мм на Ду 89 мм) с заменой теплоизоляции с минваты на ППУ	2024 г	пропускн способность трубопровода 1,813 Гкал/час;	1166,68	Повышение надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при транспортировке, увеличение пропускной способности тепловой сети с 1.322 Гкал/час до 1.813 Гкал/час: повышение качества предоставляемых услуг
2	Реконструкция участка теп-ловой сети от ТК 9-3 до ул Борисенко, 4А, Ду 89/6 мм. протяженностью 8 м в двухтрубном исполнении (Приложение 6, Табляца 4, стр 46)	Участок тепловой сети: ТК 9-3 - ул. Борисенко, 4А	Реконструкция участка тепловой сети длиной 8 метров с прокладкой трубопровода в ж/б лотках с увеличением диаметра (с Ду 76 мм на Ду 89 мм) с заменой теплоизоляции с минваты на ППУ	2025 г	пропуски способность трубопровода 1.813 Гкал/час:	166,67	Повышение надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при транспортировке, увеличение пропускной способности тепловой сети с 1.322 Гкал/час до 1.813 Гкал/час; повышение качества предоставляемых услуг
3	Реконструкция участка теп-ловой сети от ТК 12-6 до ул 30 лет ВЛКСМ, 59А, Ду 108/6 мм, протяженностью 12 м в двухтрубном исполнении (Приложение 6, Таблица 4, стр 45)	Участок тепловой сети ТК 12-6 - ул. 30 лет ВЛКСМ, 59А	Реконструкция участка тепловой сети длиной 12 метров с прокладкой трубопровода в ж/б лотках с увеличением диаметра (с Ду 89 мм на Ду 108 мм) с заменой теплоизоляции с минваты на ППУ	2026 г.	пропуски способность трубопровода 2,67 Гкал/час;	311,81	Повышение надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при транспортировке, увеличение пропускной способности тепловой сети с 1,813 Гкал/час до 2,67 Гкал/час; повышение качества предоставляемых

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концесснонера в отношении объектов теплоснабжения, г. Назарово Красноярского края

№ п/п	Показателн	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноситсля в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	2,051	2,051	2,051	2,051	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1.904	1,904	1.904	1,904	1,904
2.	Надежности	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/ час	-	-	-				-	-	~	-	-	-	-	-	-
3.		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т/ Гкал	-	-	-	-	-	-	-	_	-	No.	-	-	-	-	-
4.	Энергетической эффективности	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²	47,77	47,77	47,77	47,77	47,29	47,29	47.29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29
5.		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал/год	3051.6	3051,6	3051,6	3051,6	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1

Состав, описание и технико-экономические показатели объектов Соглашения (зарегистрированные объекты)

Здания

							I	Оп	нсание и технико-экономи	ческие показат	гели	
Ne	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Год постройки	Площадь, кв.м	Балансовая стоимость, руб.	Реквизиты правового авста, документа или вктя о госудярственной регистрации вещных прав	Матернал исполнения объекта	Этажность	Мероприятия по ремонтам (наименование и дата производства)	основного оборудован ия	Процент износа %	Срок эксплуатации объекта
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Тепловой пункт	Красноярский край. г. Назарово, ул. Донских, д. 25A, 24 54 0106006 289	1990	38,2	748 000,00	24-24-21/002/2008-609 10 04 2008 Выписка из ЕГРН от 29 06.2021	кирпич	ı	не проводились	1. Пластинчат ый ВВП \$14- \$T165- 32TKTL 38 (40м3/ч) - 1шт. 2. Сетевой насос ГВС маркя КМ 50-32-125 - 2шт. 3. Сетевой насос системы отопления марки КМ 100-65-200 - 2шт.	60	30
2	цтп №1	Красноярский край, г Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ. д. 38г	1989	61,3	2 135 000,00	24 54:0104011:292-24/095/2021-1 Выписка из ЕГРН от 23 07.2021г	кирпич	1	Штукатурка здания с внешней стороны (ноябрь 2020г.)		62	31
	Итого по 2 зданиям:			99,5	2 883 000,00							

Сооружения

									Описание и тех	нико-эконом	ические показат	ели		
N	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Год постройки	Протяжен ность, м.	Балансовая стоимость, руб.	Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вещных прав	Матернал исполнения объекта, процент износа	Мероприятия по ремонтам (наименование и дата производства)	Описяние основного оборудования (при няличин)	Диаметр трубопрово дов	Способ прокладки трубопроводов	Процент потерь в сетях	Процент износа	Срок эксплуатаци и объекта
1	2	3	-4	5		7	8	10	II	12	14	15	16	17
I	Тепловая сеть	Красноярский край, г Назарово, от ТК 16-14а-2-1, расположенной в районе жилого дома № 92 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 92 по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2436	1981	6	165 000,00	24:54:0000000:2436-24/095/2018-1 23:10:2020 Выписка из ЕГРН от 29:06:2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	0.09%	50%	39
2	Тепловая сеть	г. На зарово, от ТК 12-5 расположенной в районе нежилого здания № 63 А ул. 30 лет ВЛКСМ до нежилого здания № 63А по ул. 30 лет ВЛКСМ, до нежилого здания прачечная по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:000000,2091	1975	40	I 102 000,00	24-54:0000000 2091-24/095/2018-1 29.10 2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021	труба-сталь канал-ЖБИ	10 05.2012 текуший ремонт	отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	0.60%	50%	45
3	Тепловая сеть	т На карово, от ТК 12-6 (ГРЭС) расположенной в районе жилого дома № 57 по уд. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 57, 59А ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:000000:2127	1968	45	768 000,00	24 54 0000000:2127-24/095/2018-1 30.10.2019 Выписка из ЕГРН от 29 06:2021	труба-сталь канал-ЖБИ	30.08.2017, 10.06.2019 теку щий ремонт	отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	0,83%	70%	52
4	Тепловая сеть	г Назарово, отходящая от сооружения тепловой камеры № 16-9, расположенной в районе жилого дома № 85 по ул. 30 лет ВЛКСМ и доходящая до здания канализационной насосной станции № 9 по ул. 30 лет ВЛКСМ № 89А, 24-54 0000000 2419	1989	20	551 000,00	24:54.0000000.2419-24/095/2018-1 30.10.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	0.30%	50%	31
5	Тепловая сеть	г Начарово, от ТК 55-5, расположенной в районе нежилого здания № 16, ул. Труда, до нежилого здания № 16, ул. Труда, 24:54:000000:2513	1978	20	551 000,00	24:54:0000000 2513-24/095/2018-1 04 11,2018 Выписка из ЕГРН от 29 06.2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	0,33%	50%	42

6	Тспловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-4-3А, расположенной в районе жилого дома НА по ул. Труда до жилого дома № На ул. Труда, 24:54:0000000:2109	1978	6	165 000,00	24:54:0000000:2109-24/095/2018-1 01 11.2018 Въянска из ЕГРН от 29.06.2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	0,09%	50%	42
7	Тепловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-14а-3, расположенной в районе жилого дома № 1а по ул. Зарсчиая, до жилых домов № 16, по ул. Зарсчиая. № 3 по ул. Овражная, 24:54:0000000 2506	1990	64	2 183 000,00	24:34:0000000:2506-24/095/2018-1 30:10:2018 Выписка из ЕГРН от 29:06:2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	1,36%	50%	30
8	Тепловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 17-1, расположенной в районе нежилого здания № 1Б, по ул. Вокзальная до нежилого здания № 1Б по ул. Вокзальная, 24.54.000000 1892	1989	20	572 000,00	24:54:0000000 1892-24/095/2018-1 31.10.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06 2021	труба-сталь		отсутствует	159	подземная бесканальная	0,50%	50%	31
9	Тепловая ссть	Красноярский край. г. Назарово, от ТК 14-25а. расположенной в районе нежилого здания № 1 по ул. Кузнечная № 6, он ежилого здания № 1 по ул. Кузнечная № 6, 24-54.0000000.2410	1991	98	2 455 000,00	24:54:0000000:2410-24/095/2018-1 07 11.2018 Выписка из ЕГРН от 29.06.2021	труба-сталь		отсутствует	108	подзем ная бесканальная	2,08%	50%	29
10	Тепловая есть	г. Назарово, от ТК 11-4-5, расположенной в районе жилого дома № 7 по ул. Чехова, до жилого дома № 8 (Российская Федерация, Краеноврекий край, городской округ город Назарово, город Назарово, ул. Чехова, сооружение 8A) 24;54:0000000.2007	1964	17	281 000,00	24:54:0000000:2007-24/107/2021-1 20.04.2021 Выпнска из ЕГРН от 11.06.2021	труба-сталь канал-ЖБИ	17.10.2020 текущий ремонт	отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	0,25%	70%	56
11	Тепловая сеть	Красноярский край. г Назарово, от ТК 16-20, расположенной в районе жилого дома № 91 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 91 по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54 000000:2510	1989	8,0	128 000.00	24.54:0000000 2510-24/095/2021-1 17.06.2021 Выписка из ЕГРН от 17.06.2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	0.14%	70%	31
12	Тепловая ссть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-21, расположенной в районе жилого дома № 89 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 89 по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24-54;0000000;2376	1989	[]	313 000,00	24-54 0000000:2376-24/108/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	0.20%	50%	31
13	Тепловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-13, расположенной в районс жилого дома № 83а по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 83а по ул. 30 лет ВЛКСМ. 24:54-0000000 2400	1989	65	2 217 000.00	24:54:0000000:2400-24/100/2021-1 26:04:2021 Выписка из ЕГРН от 26:04:2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	1,21%	50%	31
14	Тепловая сеть	Красноярский край, г. На зарово, от ТК 16-17. расположенией в районе жылого дома № 83 по уд. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 83 по уд. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000000:2508	1989	23	785 000.00	24:54:0000000:2508-24/104/2021-1 27:04:2021 Выписка из ЕСРН от 27 04:2021	труба-сталь канал-ЖБИ	12.06.2021 текущий ремонт	отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	0,49%	50%	31
15	Тепловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-2-2, расположенной в районе жилого дома № 26, ул Школьная, до жилого дома № 26, ул. Школьная, 24 54:0000000 2377	1989	24	682 000,00	24:54:0000000:2377-24/118/2021-1 26:04:2021 Вылиска из ЕГРН от 26:04:2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	0.41%	50%	31
16	Тепловая сеть	Красноярский край. г. Назарово, от ТК 8-2-3, расположенной в районе жилого дома № 2а, ул. Школьная, до жилого дома № 2а, ул. Школьная. 24:54:0000000 2070	1989	17	580 000,00	24:54:0000000:2070-24/104/2021-1 26:04:2021 Выписка из ЕГРН от 26:04:2021	труба-сталь канал-ЖБИ	27.10.2016 текущий ремонт	отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	0,36%	50%	31
17	Тепловая сеть	Назарово, от ТК 9-1-5, расположенной в районе жилого дома №16 по уз Школьмая до нежилого задния №11 А по ул.Мира, 24:27:0000000:1454	1989	64	2 183 000,00	24:27:0000000:1454-24/095/2021-1 27:04:2021 Выписка из ЕГРН от 27:04:2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	1.09%	40%	26
18	Тепловая сеть	Красноярский край. г. Назарово. ст ТК 9-1-4, расположенной в районе жилого дома №14, ул Школьная, до жилых домов №13-21 ул. Борисенко. 24:54:0000000 2101	1989	180	4 567 000,00	24:54:0000000:2101-24/100/2021-1 26:04:2021 Выписка из ЕГРН от 26:04:2021	труба-сталь	15.05.2021 текущий ремонт	отсутствует	57	подземная бесканальная	2,68%	40%	22
19	Тепловая сеть	Красноярский край. г. Назарово, от ТК 9-3, расположенной в р-оне жилого дома № 4A по ул. Борисенко, до жилого дома № 4A по уд. Борисенко, 24:54.00000002150	1989	8	154 000,00	24:54:0000000 2150-24/101/2021-1 27 04 2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021	труба-сталь канал-ЖБИ	20.05.2021 устранение порыва	отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	0,14%	65%	31
20	Тепловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-3А, расположенной в районе межилого здания № 11Б по ул. Труда, он межилого здания № 11В по ул. Труда, 24.54.0000000.2432	1989	73	1 543 000,00	24:54.0000000:2432-24/108/2021-1 27.04.2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021	труба-сталь	10.06.2020 текущий ремонт	отсутствует	57	подземная бесканальная	1.09%	50%	31
21	Тепловая сеть	Красноврский край, г. Назарово, от ТК 8-45-1, засположенной в районе нежилого здания № 13А по ул. Труда, до нежилого заания № 13А по ул. Труда, до жилого дома № 27А по ул. 30 дет ВЛКСМ. 24:54:0000000-2339	1985	24	677 000.00	24:54:0000000 2339-24/100/2021-1 27 04 2021 Выписка из ЕГРН от 27:04:2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	0.41%	50%	35
22	Тепловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 16-18, расположенной в районе жилого дома № 87 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 87 по ул. 30 лет ВЛКСМ, 24:54:0000002458	1989	72	2 456 000,00	24:54:0000000:2458-24/095/2021-1 27 04:2021 Выписка из ЕГРН от 27:04:2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	1.53%	50%	22

23	Тепловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 11-I(ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 7 «А» по ул. Чехова, до жилого дома № 7 «А» по ул. Чехова. 24.54.000000:2145	1989	17	468 000,00	24:54 0000000 2145-24/108/2021-1 27:04 2021 Выписка из ЕГРН от 27 04 2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	0.25%	50%	31
		Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-1а,		345				18 06.2014.		25				
24	Тепловая сеть	расположенной в районе жилого дома № 7 по ул Фабричная, до жилых домов № 4, № 6, № 8, № 10,	1991	392 291	31 165 000.00	24 54 0000000 2405-24/109/2021-1 26 04 2021	труба-сталь канал-ЖБИ.	15 10 2014.	отсутствует	57 20	надземная/подз	7.70%	60%	28
		№ 12. № 14, № 2, № 15, № 16, № 18, № 20, № 7 по		44		Выписка из ЕГРН от 26.04.2021	опоры-сталь	24.05,2021 текущий ремонт	Ottytelbyer	32	непроходных каналах	1,7076	0078	2.0
		ул. Фабричная, 24:54.0000000.2405		70						76				
5	Тепловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-16, расположенной в районе жилого дома № 1 мик-он «Привокзальный» до жилого дома № 1 мик-он «Привокзальный», 24:54:0000000:2118	1991	25	853 (100.00	24:54:0000000 2118-24/095/2021-1 27 04 2021 Выписка из ЕГРН от 27:04 2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	0,53%	50%	29
6	Тспловая сеть	Красноярский край, г Назарово, от ТК 8-15а, расположенной в районе жилого дома № 4, мкр-он «Привокзальный» до жилых домов №№ 3, 4, мкр-он «Привокзальный», 24-54 0000000 2017	1991	125	4 082 000,00	24.54:0000000:2017-24/095/2021-1 27 04 2021 Выписка из ЕГРН от 27.04.2021	труба-сталь канал-ЖБИ	03.10.2008 текущий ремонт	отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	2.14%	50%	29
	Тепловая сеть	Красноярский край, г Назарово, от ТК 14-30, расположенной в районе жилого дома № 12 по ул. Советской до жилого дома № 12 по ул. Советской. 24-54-0000000-2078	1991	11	375 000.00	24:54:0000000 2078-24/122/2021-1 26 04 2021 Выписка из ЕГРН от 27 04 2021	труба-сталь канал-ЖБИ	13.07.2018 текущий ремонт	отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	0.23%	50%	29
	Наружные сети теплоснабжения	Российская Федерация. Красиоярский край, г. Назарово, 8-й микрорайон, № 13 Г. 24:54:0104005:2792	2019	235	1 755 966,64	24:54:0104005:2792-24/097/2019-3 27.11.2019 Выписка из ЕГРН от 21 04 2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	4.02%	2%	2
	Тепловая сеть	Российская Федерация Красноярский край Нагарово г., ввод в жилой дом уд. Фабричная, д. 1 и уд. Фабричная, д. 3 от ТК 8-1-2	1986	73	L 122 000,00	24:54:0104008:6845 -24/095/2021-1 02:07:2021 Выписка от 02:07:2021	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	0,68%	50%	35
	Тепловая сеть	Российская Федерация. Красноярский край, г. Напарово. ввод в жилой дом ул. Фабричиая. 5 от ТК 8-1-2	1988	56	1 114 000,00	24:54:0104008:6844 -24/095/2021-1 02:07:2021 Выписка от 02:07:2021	труба-сталь канал-ЖБИ	20.08 2020 текущий ремонт	отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	0.96%	65%	32
	Тепловая сеть	Российская Федерация. Крисноярский край, г Назарово, ввод в жилой дом уд. Арбузова, д. 66 от ТК 8-1-2	1980	52	901 000,00	24:54:0104008:6846 -24/095/2021-1 05:07:2021 Выписка от 05:07:2021	труба-сталь канал-ЖБИ	19.06.2021 текущий ремонт	отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	0.93%	70%	40
	Тепловая сеть	Российская Федерация, Красноярский край, Назарово г., от ТК-p0115 до ТК-p0116м (ул. Боровая), от от ТК-p0116м до ТК-p0117	1990	489	18 643 000,00	24:54:0101007:1552 -24/095/2021-1 02:07:2021 Выписка от 06:07:2021	труба-сталь		отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	7.77%	1%	30
Ито	ого по 32 сооружениям:			3 130,00	88 439 966,64									

Состав, описание и технико-экономические показатели объектов Соглашения (незарегистрированные объекты)

Здания

						Реквизиты правового акта.			Описание и технико-эконо	инческие показатели		
Ne	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Год постройки	Плошадь, кв.м	Балансовая стоимость, руб.	документа или акта о государственной регистрации вешных прав	Материал исполнения объекта	Этажность	Мероприятия по ремонтам (изименование и дата производства)	Описание основного оборудования (при наличии)	Процент износа %	Срок эксплуатации объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
500	ЦТП №2	Красноярский край. г. Надарово, чкр. Привокзальный. д 2A	1993	84,8	1 124 000,00	На провемян городской Совет народима: депутатов МАЛБИ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 №08. На паровежий городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09 2008 №22-206	кирпич	1	не проводились	отсутствует	80	27
	Итого по 1 зданию:			84,8								

Сооружения

									Описание и	технико-экономические по	казатели			
No.	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Год постройки	Протяженн ость, м.	Балансовая стоимость, руб.	Реквизиты правового акта, документа или акта о государственной регистрации вешных прав	Материал исполнения объекта, процент износа	Мероприятия по ремонтам (наименование и дата производства)	Описание основного оборудования (при наличии)	Диаметр трубопроводов	Способ прокладки трубопроводо в	Процент	Процент потерь	Срок эксплуатаци и объекта
	2	3	4	5		7	8	10	11	12	14	15	16	17
1	Топловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-1, расположенной в районе жилого дома № 6 по улице Заводская, до жилых домов № 7, № 9 по ул. Школьная. 24.54.000000:1904	2000	126	1 433 000,00	Намуческий сородской Совет пародням депутиты АЛ-ВЫЙ СОВЕТ ГЕШЕННЕ от 12.02.1992.№08. Намуческий городской Совет ГЕШЕНИЕ, от 29.09.2008.2022-200.	труба-сталь канал-ЖБИ		отелтенијет	108	подземная в непроходных каналах	80%	2,34%	20
2	Тепловая ссть	г. Назарово, отходящие от жилого дома №12 ул. Труда	2006	7	59 000,00	Нагаринский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 х-гдв; На заринский городский Сивет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отеутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	0.10%	14
3	Тепловая сеть	Ввод в гараж ДОСААФ ул. Полиграфистов	1967	20	227 000.00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬГЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 м/я/в. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	80%	0.34%	53
4	Тепловая сеть	14вод в д/с «Калинки»	1974	52		Назаровский городскый Совет мародных депутатов М А ЛЫИ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 №08. На аручиский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2000 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	24.05.2012 текуший ремонт	otextersiver	108	подземная в непроходных каналах	80%	1.10%	46

			1	Υ	т						_			
5	Тепловая ссть	Ввод в д/с «Колосовы от ТК14-24-10	1987	21	239 000,00	Назаровский городской Совет народных делу татов МА ЛБІЙ СОВЕТ РЕНІЕННЕ от 12.02.1992 №08: Назаровский городский Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземмая в непроходиых каналах	80%	0,36%	33
6	Тепловая сеть	Ввод в д/с «Одуванчис» от ТК7-1	1992	7	80 000,00	Назаровский городской Совет марсаных депутатов МАЛБИ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		otexte rayer	76	подземная в непроходных каналах	80%	0.12%	28
7	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул. 30 лет ВЛКСМ, 102в	2000	21	239 000,00	Назаровский эпродлени Совет парадных депутитая МА.ТЫЙ COBET PEIDEHIII. от 12.02.1992 Угдес Назариаский городской Совет PEIDEHIIE. от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	10.09.2017 текущий ремонт	отсутствует	89	подземная в непроходиых каналах	80%	0,39%	20
8	Тепловая ссть	Ввод в в/д ул 30 лет ВЛКСМ, 12а	2003	50	569 000,00	Назаровский городской Севет народиму, депутатов МАЛЬНІ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 мож Назаровский городской Совст РЕШЕНИЕ от 29:09:2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отеутствует	89	подземная в непроходных каналах	80%	0,93%	17
9	Тепловая сеть	Ввод н ж/д ул 30 лет ВЛКСМ, 76	1964	21	239 000.00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12:02 1992 №08: Изгаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29:09 2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		στοντετικνοτ	89	подземная в непроходных каналах	80%	0.39%	56
10	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул 30 лет ВЛКСМ. 81а	1978	11	125 000.00	Напаровский городской Совет народных денулагов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 92 1992 Жов, На авражений городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09 2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подземная в непроходных каналях	80%	0,20%	42
11	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул. Арбузова,86а от ТК-10-1	1978	35	478 000.00	Назаровский горолской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-209	труба-сталь канал-ЖБИ	10 08 2020 текущий ремоит/ 03.05.2021 устранение порыва	отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	80%	0,74%	42
12	Теплован сеть	Ввод н ж/д ул. Мира. 10	1952	24	203 000.00	Папаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08 На арросский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09,2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	0,36%	68

-			_											
13	Тепловая сеть	Ввод в ж∕д уд. Мира, Ів	1955	5	42 000,00	Назаровекий геродской Совет изразнах депутатов МАДЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12:02 1992 №08; Назаровежий городской Совет РЕШЕНИЕ, от 29:09 2008 №22-206	труба-сталь	17,06 2015 текущий ремонт	отсутствует	40	подземная босканальная	80%	0.05%	65
14	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул. Мирэ. 16	1968	25	211 000.00	Назаровский городском Совет пародных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 №08. Назаровский городской Совст РЕШЕНИЕ от 29 09.260к №22-206	труба-сталь		orcyters/er	40	подземная бесканальная	80%	0.25%	52
15	Тепловая сеть	Веод в ж/д ул. Мира, 3	1955	2,5	21 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12-02-1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29-09-2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	40	подземная бесканальная	80%	0,03%	65
16	Тепловая сеть	Ввод в ж∕д ул. Мира, 5	1956	2.5	25 000,00	Назаровский горедской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕПЕНИЯ от 12.02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	40	подземная бесканальная	80%	0,03%	64
17	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул. Мира. 6	1955	50	423 000,00	Назаровский городской Совет пародных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09.2008 №22-206	труба-сталь		οτεντετη ετ	40	подземная бесканальная	80%	0,50%	65
18	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул. Мира, 8	1955	3	25 000,00	Назаровский городской Совет пародных депутатов МАЛЪЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 №18. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09.2008 №22-206	труба-сталь	20 08.2019 текущий ремонт	στοςτοτικήσε	40	подземная бесканальная	80%	0,03%	65
19	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул Школьмая. П от ТК 9-4	1952	47	534 000.00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ : РЕШЕНИЕ от 12-02-1992 ж-ов наархевлии городской Совет РЕШЕНИЕ от 29-09-2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	12.06.2021 текуший ремонт/ 10.06 2021 устранение порыва	отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	80%	0,87%	68
20	Тепловая сеть	Ввод в КНС-11 мкр. Привол зальный от ТК 8-156-1	1993	5	34 000,00	Надаровский городской Совет народных дейстатов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 (2 1992 № 0). Надаровский городской Совет РЕШЕНИЕ ст 29 09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	30.06.2020 текущий ремонт	отсутствует	32	подземная в непроходных кандлях	80%	0,06%	27

21	Тспловая ссть	Г/с от ТК11-6-а до степы Тира	1964	20	273 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 жиж. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09 200К №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	80%	0,42%	56
22	Тепловая сеть	I/с от камеры Б-17 до ввода в ж/д ул. Черняховского, 4	1962	5	57 000,00	Назаровежни геродевой Совет народных депулатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02 1992 Ж98; Мазаровскии геродекой Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	80%	0,09%	.58
23	Тепдовая ссть	от ТК 02030901 до жилого дома Московския Та	1972	210	2 388 000,00	Назаровский городскай Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 №08. Назаровский городскей Совет РЕШЕНИЕ от 29:09.2008.№22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подзёмная в непроходных каналах	80%	3,59%	48
24	Тепловая сеть	от ТК 11-96 до детского отделения Парковая 436	2010	163	2 305 000.00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬИЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 дейх; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	15 09.2014 текущий ремонт	отсутствует	133	подземная в непроходных каналах	80%	3,83%	10
25	Тспловая сеть	от ТК 11-15а до детекого отделения Парковая 436	2010	43,5	622 000,00	Назаровский городской Совет первоных денуватов МА. IБИ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12-02-1992 Мий. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ, от 29-09-2008 Ме22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	02.10.2014 текущий ремонт	отсутствует	133	подземная в непроходных каналах	80%	1,02%	10
26	Тепловая сеть	от ГК 02-04-01 до Горького 6	1972	36	397 000,00	На заровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02 1992 №81 Кыздровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	20.09.2020 текущий ремонт/ 15.09.2020 устранение порыва	отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	0,54%	48
27	Тепловая сеть	от ТК 010101 до Кинотеатра «Мир»	1968	55	625 000,00	Назаровский городской Совет ивродных депутатов МА ЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	80%	1,02%	52
28	Тепловая сеть	от ТК 7 до кинотеатра «Юбилейный»	1974	35	398 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12-02 1/92 Миж. Пазаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09 2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отолствует	89	подземная в непроходных каналах	80%	0,78%	46
29	Тепловая сеть	от ТК16-14а-9 до Лесная За	2008	162	2 740 000.00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬНЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12/02/1992 Мойз: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29/09/2008/No22-206	труба-сталь		отсутствует	57	надземная	60%	2.41%	12

7														
30	Тепловая сеть	от ТК16-14а-9 до Лесная За	2008	57	964 000,00	Назаровській городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09 2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	57	канмэгдан	60%	0,85%	12
31	Тепловая есть	от ж.д. Сосновая 12 до рачводки к ж.д. Ключевая 7. 11а	1972	70	592 000.00	Назаровский городской Совет передных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12/02/1992/%08, Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29/09/2008/M22-206	труба-сталь		отсутствует	57	RВНИЗЕЦБН	80%	1,04%	48
32	Тепловая сеть	от павильона 1 до ж.д. 30 лет ВЛКСМ 7	2008	40	1 364 000,00	Назаровский городской Совет нарадных депутатов МА. ISIИ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12-02-1992 Adds. Назаровский гародской Совет РЕШЕНИЕ, от 29-09-2008 AS22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	50%	0,85%	12
33	Тепловая сеть	от павильона 1 до ж.д. 30 лет ВЛКСМ 7	2008	59	1 625 000,00	Назаровский городской Совет народных денутотов М.А. ВЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12-02-1992 АдОВ; Назаровский городский Сивет РЕШЕНИЕ, от 29-09-2008 Ад22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	50%	0.88%	12
34	Тепловая сёть	от ТК8-15б до ТК 8-15-Б1 (КНС II)	1979	93	I 024 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 № 18: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	10.04.2020 устранение порыва	отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	1,38%	41
35	Тепловая ссть	т/с по ул. 30 лет ВЛКСМ, 48 от ТК 8 - 6	2009	28	796 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 Уван: Назаровский городский Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	50%	0.48%	11
36	Тепловая сеть	т/с по ул. 30 лет ВЛКСМ, 52 от ТК 55 – 13 А	2010	11	313 000,000	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №98 Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	50%	0,19%	10
37	Тепловая сеть	ввод ул Боровая № 3	1990	18	457 000,00	Распоряжение от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,18%	30
38	Тепловая сеть	впод ул. Боровая № 1	1989	35	888 000,000	Распоряжение от 03 08 2020 №240-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,35%	31
39	Тепловая сеть	ввод ул. Боровая № 5	1991	20	507 000,00	Распоряжение от 03.08 2020 №240-p	груба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,20%	29
40	Тепловая есть	ввод ул Боронам <i>№</i> 6	1990	28	710 000,00	Распоряжение от 03 08.2020 №240-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,28%	30
41	Тепловая сеть	ввод ул. Борорая № 9	1990	4	101 000,00	Распоряжение от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,04%	30

42	Тепловая сеть	ввод ∨л Борская № 10	1991	20	507 000,00	Распоряжение от 03 08.2020 №240-р	труба-сталь	отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0_20%	29
43	Тепловая сеть	ввод ул Боровыя №12а	1990	3	76 000,00	Распоряжение от 03.08.2020 №2.40-р	трі ба-сталь	отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,03%	30
44	Тепловая сеть	ввод ул. Боровая <i>№</i> 14	1990	8	203 000,00	Распоряжение от 03 08 2020 №240-р	труба-сталь	отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0.08%	30
45	Тепловая сеть	ввод ул. Ключевая №2	1990	5	24 000,00	Распоряжение от 03 08 2020 №240-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0.06%	30
46	Тепловая сеть	ввод ул. Ключевим №4	1990	5	24 000.00	Распоряжение от 03.08.2020 Ne240-p	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,06%	30
47	Тепловая сеть	нвод ул. Кърческая №8	1990	18	87 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 № 118-р	труба-сталь	отолтствует	32	надземная	80%	0,22%	30
48	Тепловая сёть	ввод ул. Домашиян №2	1990	80	256 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	25	подземная бесканальная	80%	0.54%	30
49	Тепловая сеть	от ТК-р0122-4 до ТК-р 0123	1982	32	289 000.00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отелтствует	89	подземная бесканальная	80%	0,59%	38
50	Тепловая сеть	or TK-p0123 до TK-p 0123a	1982	13	110 000,000	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	0,19%	38
51	Тепловая сеть	нвол ул Южных №20	1982	24	203 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,29%	38
52	Тепловая сеть	вводун Южим №22	1982	9	76 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,11%	38
53	Тепловая сеть	or 1K-pil123 до TK-p 01236	1982	2	17 000,00	Распоряжение от 26 04,2021 № 118-р	труба-сталь	отеутствует	57	подземная бесканальная	80%	0,03%	38
54	Тепловая ссть	явол ул. Южныя №2-4	1982	9	76 000,00	Распоряжение от 26 04 2021 № 118-р	труба-сталь	отолтствует	32	подземная бесканальная	80%	0.11%	38
55	Тепловая сеть	от ТК-p01236 до ТК-p 01236-1	1982	27	228 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	οτεγτετικό	57	подземная бесканальная	80%	0,40%	38
56	Тепловая сеть	ввод ул Южная №26	1981	9	76 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 № 118-р	труба-сталь	отслествует	32	подземная бесканальная	80%	0,11%	39
57	Тепловая сеть	от ГК-р∩1236 № ТК-р 01236-2	1981	24	203 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отелствует	57	подземная бесканальная	80%	0,36%	39

58	Тепловая сеть	явод ул. Южица №28-2	1980	9	76 000,00	Распоряжение от 26 04 2021 № 18-р	труба-сталь	отсутствуст	32	подземная бесканальная	80%	0.11%	40
59	Тепловая сеть	ввод ул. Кжимя №28-1	1980	20	169 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,24%	40
60	Тепловая сеть	or TK-p02034 до TK-p 0203416	1980	91	912 000.00	Распоряжение от 26 04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	108	подземная бесканальная	80%	1,93%	40
61	Тепловая сеть	от ТК-р020341в до ТК-р 0203416	1980	23	195 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	0,34%	40
62	Тепловая сеть	от ТК-p0203-11д до ТК-p 0203-11в	1980	16	135 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	0,24%	40
63	Тепловая сеть	от ТК-p0203411 до ГК-p 020341д	1980	25	211 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	0.37%	40
64	Тепловая сеть	ввод ул. Южнях №18	1980	26	22 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	42	подземная бесканальная	80%	0,20%	40
65	Тепловая сеть	ввод ул Южния №27	1987	8	26 000.00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	25	подземная бесканальная	80%	0,05%	33
66	Тепловая сетъ	ул Сельского иястненныя №5	1990	6	29 000.00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,07%	30
67	Тепловая сеть	ул Сельскохомяйственныя <i>1</i> 49	1990	10	14 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	15	подземная бесканальная	80%	0,07%	30
68	Тепловая сеть	ул. Сельскохозяйственнях Уе 10-2	1990	3.5	13 000.00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	25	подземная бесканальная	80%	0,02%	30
69	Тепловая сеть	ул Лермонтова III	1980	6	29 000,00	Распоряжение от 26.04,2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подзечная бесканальная	80%	0,07%	40
70	Тепловая сеть	ул Лермонтова 16	1980	12	58 000,000	Распоряжение от 26 04.2021 № 118-р	груба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,15%	40
71	Тепловая сеть	ул. Гогодя №2	1980	5	24 000,00	Распоряженис от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,06%	40
72	Тепловая сеть	ул Гоголя №8	1978	6	19 000,000	-²аспоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	25	подземная бесканальная	80%	0,02%	42
73	Тепловая сеть	ул Гоголя №5	1978	24,5	120 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	8()%	0,30%	42

74	Тепловая сеть	yn. Гоголя №10 до башч	1978	11	93 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	80%	0,11%	42
75	Тепловая сеть	ъл. Молод≿иная № I	1990	14	67 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсу тствует	32	подземная бесканальная	80%	0.17%	30
76	Тепловая сеть	от приявлял до Самч и гаража ул. Лермонтова <i>1</i> 68	1978	26	58 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	20	подземная бесканальная	80%	0,18%	42
77	Тепловая сеть	ул. Полевая №5 ввод	1975	7,5	26 000.00	Распоряжение от 26.04 2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	25	подземная бесканальная	80%	0,05%	45
78	Тепловая сеть	ул. Навокомсамольская №8	1970	48	126 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	25/20	подземная бесканальная	80%	8.32%	50
79	Тепловая сеть	ул КитпЯхааый №№ 20,22,23,26	1970	140	616 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	32/25	подземная бесканальная	80%	1,71%	50
80	Тепловая сеть	ул: Садовая №№ 9а,95,10,11,13	1975	84	334 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 Ne 118-p	труба-сталь	11 07.2020 текущий ремонт; 12.10.2020 текущий ремонт/ 01.12.2020 устранение порыва: 07.12.2020 устранение порыва	отсутствует	32/25	подземная бесканальная	80%	1,02%	45
81	Тепловая сеть	№ 10 to ул. Калиновка	1980	155	1311000,00	Распоряжение от 26 04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	2,31%	40
82	Тепловая сеть	ул. Полиграфистов №3	1989	25	211 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	0,37%	31
83	Тепловая сеть	явод ул. Чехова <i>№</i> 11а	1990	30	271 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	76	подземная бесканальная	80%	0,51%	30
84	Тепловая сеть	от ТК8-46-1 до ТК8-46-2 (р-он общоство светых)	1984	18	205 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	80%	0,31%	36
85	Тепловая сеть	от ТК8-46-2 до ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №27 (Рабиосика)	1987	62,5	427 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	32	подземная в непроходных каналах	80%	0,76%	33
86	Тепловая сеть	от ТК16-14a-4 до ТК16-14a-5-1	1990	38	419 000,00	Распоряженые от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	42	подземная в непроходных каналах	80%	0,38%	30
87	Тепловая сеть	от ТК14-17 до ТК14-18 (территория Росбанка ул. К. Маркка, 34)	1980	14	191 000.00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	80%	0,30%	40
88	Тепловая сеть	трян ягт ул. 30 лет ВЛКСМ Ж104	1985	104	1 478 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь бесканальная	12 06 2021 устраненис порыва	отсутствует	159/108	подземная в непроходных квналах	80%	2,55%	35

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
89	Тепловая сеть	от ТК16-14а-10 до ТК16-14а-11	1980	78,5	1 145 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	159	подземная в непроходных каналах	8U%	1,98%	40
90	Тепловая сеть	от ТК16-14a-9 до ж.д. ул. Лехияя №5-1	1980	20	220 000,00	Распоряжение от 26 04,2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	38	подземная в непроходных каналах	80%	0.20%	40
91	Тспловая сеть	и Фабричавай (транчит Чэ ж.д. ул. Фабричава №7)	1985	80	910 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	89	поземмая бесканальная	80%	1.49%	35
92	Тепловал сеть	ул Фабричная №3 (гранчет ч/т. ул. Фабричная №1)	1990	80	881 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	57	поземная бесканальная	80%	1,19%	30
93	Тепловая сеть	ул 30 лот ВЛКСМ №36а (траният ч/э ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №38Б)	1989	80	910 000,000	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	76	поземная бесканальная	80%	1,37%	31
94	Тепловая сеть	ул. 30 лет ВЛКСМ №36-№38 (трингит ч/з ж д. ул. 30 лет ВЛКСМ Ж-38Б)	1989	80	881 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	57	поземная бесканальная	80%	1,19%	31
95	Тспловая ссть	ул 30 лет ВЛКСМ №38в (трангист Чэ ж д ул 30 лет ВЛКСМ №38Б)	1989	14	154 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	57	поземная босканальная	80%	0.21%	31
96	Тепловая сеть	от ТКВ-Iа до цановя гаражей ул. Арбузова 81(воклювия)	1985	34	387 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	80%	0.63%	35
97	Тепловая сеть	or TK6-3 ,10 TK6-3u	1985	30	341 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходиых каналах	80%	0,51%	35
98	Тепловая сеть	от 1K6-3в до ул. Арбулова №81 здазве: коспарвя	1985	6	66 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	0.09%	35
99	Теплювая сеть	or ТК010105 до ж.д. №4a,4a,46 ул. Клубкан	1987	25	275 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	0.37%	33
100	Тепловая сеть	ввода ж. д. Женв и Женб ул. Клубима	1987	4	44 000.00	Распоряжение от 26 04 2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	42	подземная в непроходных каналах	80%	0,04%	33
101	Тепловая сеть	ввод ж.д.№4а ул. Клубчад	1987	35	386 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	42	подземная в непроходных каналах	80%	0,35%	33
102	Тепловая сеть	ввод я ж.д. ул. Луговая,7	1980	22	186 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 № 118-р	труба-сталь	26 01.2021 устранение порыва	отсътствует	40	подземная бесканальная	80%	0,22%	40
103	Тепловая сеть	от ГК 14-32-1 до уд. Советская, 9	1985	15	165 000,00	Распоряжение от 26 04,2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	0.22%	35
104	Тепловая сеть	от ТК 166-3-9 до пристройки центра заинтости 10 мис-и дом 2	1990	10	114 000,00	2аспоряжение от 26 04 2021 № 118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	80%	0,17%	30
	Итого по 104 сооружениям:			3 697,00	43 591 000,00	132 030 966,64								

Приложение № 4

к постановлению администрации города Назарово № <u>928-п</u> от <u>30.08.2021</u>

Объём валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения на каждый год срока его действия в сфере теплоснабжения по объектам концессионного соглашения г. Назарово, Красноярского края

Наименование показателя	Ед. изм.					План на 2025 год										1
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
По объектам теплоснабжени	я:															
НВВ в сфере теплоснабжения	тыс. руб.	11339,3	11713,2	12099,7	12499,1	12876,1	13301,5	13741,4	14196,1	14666,1	15152,1	15654,6	16174.0	16711,1	17266,4	17840,6

к постановлению администрации города Назарово № 928-п от 30.08.2021

Критерии конкурса (предельные минимальные и (или) максимальные значения) по объектам теплоснабжения г. Назарово Красноярского края

					ГСПЛОСНа			paor									
№	Критерий	Единица						Знач	ения крит	ериев кон	курса по	годам					
п/п	Критерии	измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта КС, которые предполагается осуществить концессионером (в ценах первого года действия КС). без НДС	тыс руб.								1645,16							
2	Объём расходов (максимальный), финансируемых за счёт концендента, на реконструкцию объекта КС (в ценах первого года действия КС), без НДС	тыс. руб.								0,00							
3	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:																
3.1	Базовый (минимальный) уровень операционных расходов	тыс. руб.	7587,40	-	-	-	_	11-11	-	-	-	-	-	-	-	٠	-
3.2	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности																
3.2.1	Удельный (максимальный) расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
3.2.2	Отношение (максимальное) величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	47.77	47,77	47,77	47,77	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29
3.2 3	Величина (максимальная) технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал/год	3051.6	3051,6	3051,6	3051,6	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1
3.3	Нормативный (максимальный) уровень прибыли	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Плановые показатели деятельности концессионера																
4.1.	Показатели надёжности объектов теплоснабжения																
4.1.1.	Количество (максимальное) прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	2,051	2,051	2,051	2,051	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1.904
4.1.2	Количество (максимальное) прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	-	-	-	-	-	٠	-	•	-	-	-	-	-	_	-

к постановлению администрации города Назарово N_2 928- π от 30.08.2021

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера Сети теплоснабжения, г. Назарово, Красноярского края

No	Параметры	Единица							В	т.ч. по год	цам						
П/Г	тарамет/ы	измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	7587,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности																
2.1	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	_	-					-	_		
2.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	47,77	47,77	47,77	47,77	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29	47,29
2.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал/год	3051,6	3051,6	3051,6	3051,6	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1	3021,1
3	Нормативный уровень прибыли	%	1	1	1	1	1	1	1	i	ì	9	1	1	1	1	1
4	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	i	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Цены на энергетические ресурсы и иные величины, значения, параметры регулирования цен (тарифов) по объектам концессионного соглашения г. Назарово Красноярского края

	T .		D		1													
N п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	В предшествую: щий год	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год	План на 2028 год	План на 2029 год	План на 2030 год	План на 2031 год	План на 2032 год	План на 2033 год	План на 2034 год	План на 2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	По объектам теплоснабжения:																	
1.	Объём передачи (полезного отпуска)	тыс. Гкал	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579	52,579
	тепловой энергии																	
	Потери тепловой энергии	тыс Гкал	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021	3,021
2.	Энергоресурсы																	
2.1.	Электрическая энергия																	
2.1.1	Затраты на электрическую энергию	тыс. руб.	15,2	15,6	16,2	16,8	17,5	18,0	18.7	19,5	20,2	21,0	21,8	22,7	23,6	24.5	25,4	26.4
2.1.2.	Удельное потребление электрической энергии	кВт-ч/Гкал	0,061	0,060	0,060	0,060	0,060	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0.059	0,059	0,059
	на единицу объёма полезного отпуска																	
2.1.3.	Объём покупной электроэнергии	тыс кВт-ч	3,19	3,15	3,15	3,15	3,15	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
2.1.4.	Показатель энергосбережения (снижения	%	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	потребления) электроэнергии																	
2.1.5.	Тариф на электроэнергию (ср взвеш)	руб /кВт-ч	4,755	4,938	5,136	5,336	5,544	5.766	5,996	6,230	6.473	6,726	6,988	7,260	7,544	7.838	8,143	8,461
	(ПАО "Красноярскэнергосбыт")																	
2.1.6.	Прогнозные индексы цен на электроэнергию			1,040	1,040	1.039	1,039	1,040	1,040	1,039	1,039	1,039	1,039	1.039	1,039	1,039	1,039	1,039
2.2.	Тепловая энергия																	
2.2.1.	Расходы на покупную тепловую энергию	тыс руб	2864,4	2986,8	3106,3	3230,5	3359,8	3459,2	3597,6	3741,5	3891,1	4046,8	4208,6	4377,0	4552,1	4734,2	4923,5	5120.5
	(оплата потерь)																	
2.2.2.	Объём покупаемой тепловой энергии	тыс Гкал	3,0516	3,0516	3,0516	3,0516	3,0516	3,0211	3,0211	3,0211	3,0211	3,0211	3,0211	3,0211	3,0211	3,0211	3,0211	3,0211
2 2.3.	Показатель энергоэффективности	%		0.000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0,000
	(снижения потерь)						.				1			-,	-,	-,		-,,,,,,
	Цена на тепловую энегию (средневзв)	руб/Гкал	938,66	978,77	1017.92	1058,64	1100,98	1145,02	1190,82	1238,45	1287,99	1339,51	1393.09	1448,82	1506,77	1567,04	1629,72	1694,91
2.3.	Вода (теплоноситель)					Ī												
2.3.1.	расходы на теплоноситель	тыс. руб.	46,86	49,0	51,0	53,0	55,1	56,8	59,0	61,4	63,9	66.4	69,1	71,8	74,7	77,7	80.8	84,0
2.3.2.	расход теплоносителя (вода)	тыс.м3	2,085	2,085	2,085	2,085	2,085	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064
2.3.3.	удельный расход теплоносителя (воды) на		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0.04	0.04	0.04
	передачу тепловой энергии	м3/Гкал																
2.3.4.	Тариф на теплоноситель средневзвеш	руб./м3	22,48	23,51	24.45	25,43	26,45	27,50	28,60	29,75	30,94	32,18	33.46	34,80	36,19	37,64	39,15	40,71
3.	Индекс потребительских цен на				1,04	1,04	1.04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	расчетный период регулирования (ИПЦ)																	

торода Назарово № 928-л от<u>30.08.2021</u>

Перечень и описание незарегистророванного имущества

Здания

						Реквизиты правового акта,			Описание и технико-эконо	иические показатели		
N	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Год постройки	Плошадь. ком	Балансовая стоимость, руб.	документа или акта о государственной регистрации вешных прав	Материал исполнения объекта	Этажность	Меропраятия по ремоитам (наименование и дата производства)	Описание основного оборудования (при налични)	Процент износя %	Срок эксплуатации объекта
_ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЦТП <i>1</i> 42	Красноярский край, г. Назарово, мкр. Привокзальный. д. 2A	1993	84,8	l 124 000,00	Назаровсьий городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	кирлич	I	, не проводились	отсутст вуст	80	27
	Итого по 1 зданию:			84,8								

Сооружения

				T					Описание и	технико-экономические по	казатели			
М	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Год постройки	Протяженн ость, м.	Балансовая стоимость, руб.	Реквизиты правового яктя, документя или яктя о государственной регистрации вещных прав	Материал исполнения объекта, процент износа	Мероприятия по ремонтам (няименование и дата производства)	Описание основного оборудования (при наличии)	Дивметр трубопроводов	Способ прокладки трубопроводо в	Процент износа	Процент потерь	Срок женлуатани и объекта
1	2	3	4	5		7	8	10	11	12	14	15	16	17
ı	Тепловая сеть	Красноярский край, г. Назарово, от ТК 8-1, расположенной в районе эждого дома № 6 по улице Заводская, до жилых домов № 7, № 9 по ул. Школьная, 24:54:0000000:1904	2000	126	I 433 000,00	Назаровский городской Совет народных денуматов МА:(БЛР СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	80%	2,34%	20
2	Тепловая сеть	г Назарово, отходящие от жилого дома №12 ул. Трудв	2006	7	59 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 AGB, Назаросскій городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 № 22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	0,10%	14
3	Тепловая сеть	Ввод в гараж ДОСААФ ул. Полиграфистов	1967	20	227 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992.№08, Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	80%	0,34%	53
4	Тепловая сеть	Ввюд в д/с «Калинча»	1974	52	710 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02 1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	трубз-сталь канал-ЖБИ	24.05.2012 текуший ремонт	отсутствует	108	подземная в непроходных каналах	80%	1.10%	46

5	Tennessa cera	Ввод в д/с «Колосок» от ТК14-24-10	1987	21	239 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08, Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		ουριτικήσε	76	подземная в непроходимх каналах	80%	0,36%	33
*	Тепловая сеть	Ввад в д/с «Одунанчид» от ТК7-1	1992	7	80 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		муници	76	подземная в непроходных каналах	80%	0.12%	28
7	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул 30 лет ВЛКСМ, 102а	2000	21	239 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	10.09.2017 текушнй ремонт	वाद्यच्टाङ्ख	89	подземмая в непроходных каналах	80%	0,39%	26
×	Типловых сеть	Ввод в м/д ул 30 лет ВЛКСМ, 12а	2003	.90	\$69,000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02 1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	80%	0,93%	17
7	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул 30 лег ВЛКСМ, 76	1964	21	299 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отоученует	89	подземная в непроходных квиалах	80%	0,39%	56
10	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул 30 лет ВЛКСМ, 81а	1978	11	125 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	19	подземная в непроходных	80%	0,20%	42
n	Топлован сеть	Ввод я ж/д ул. Арбууюва,86s от ТК-10-1	1978	35	478 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12:02:1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29:09:2008 №22-206	трубо-сталь канал-ЖБИ	10.08 2020 текущий ремонт/ 03.05 2021 устранение порыва	отехтствует	108	подземная в вепроходных каналах	80%	0,74%	42
12	Толжовая ость	Ввод в ж/д ул. Мира. 10	1952	24	203 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь		000) 1219/01	57	подзёмная бесканальная	NA.	0,36%	68

13	Теплован соть	Ввод в ж∕д ув. Мира, 1а	1955	5	42 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08, Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ. от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь	17 06,2015 текуший ремонт	отсутствует	40	годземная бесканальная	80%	0,05%	65
14	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул. Мэра, 16	1968	25	211 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09 2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	40	подземная босканальная	80%	0,25%	52
15	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул Мира, 3	1955	2.5	21 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	40	подземная бесканальная	80%	0,03%	65
16	Тспловая ссть	Ввод в ж∕д ул Мира, 5	1956	2,5	25 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	40	гюдземная бесканальная	80%	0,03%	64
17	Тепловая сеть	Ввод в <i>ж/</i> д ул. Мыра, 6	1955	50	423 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09 2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	40	подземная бесканальная	80%	0.50%	65
18	Тепловая сеть	Ввод в ж∕д ул Мира, 8	1955	3	25 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь	20.08.2019 текущий ремонт	отсутствует	40	подземная бесканальная	80%	0,03%	65
19	Тепловая сеть	Ввод в ж/д ул. Школьная. Н от ТК 9-4	1952	47	534 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02 1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09 2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	12.06.2021 текущий ремонт/ 10.06.2021 устранение порыва	отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	80%	0,87%	68
20	Тепловая сеть	Ввод в КНС-11 мар. Привокзальный от ТК 8-156-1	1993	5	34 000.00	Назаровский городской Совет народиных депутатов МАЛЬІЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09 2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	30,06.2020 текущий ремонт	отсутствует	32	подземвая в непроходных каналах	80%	0,06%	27

			1				т				-			
21	Тепловая сеть	Т/с от ГК 11-6-а до степы Тяра	1964	20	273 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 №08. Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09 2008 №22-206	труба-сталь камал-ЖБИ		отсутствует	108	подземная в непротодных кананах	80%	0.42%	56
22	Тепловая сеть	1/с от камеры Б-17 до ввода в ж/д уд. Черияховского. 4	1962	5	57 000.00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02 1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09 2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		oscytctsyet	89	подземная в непроходных каналах	80%	0,09%	58
23	Тепловая сеть	от ТК 02030901 до жилото дома Московская 1в	1972	210	2 388 000,00	Назаровский городской Совет народных депутятов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 №08, Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	80%	3,59%	48
24	Тепловая сеть	от ТК 11-96 до детского отделения Парковая 436	2010	163	2 305 000.00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29 09 2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	15.09.2014 текущий ремонт	отсутствует	133	подземная в непроходных каналах	80%	3,83%	10
25	Тепловая сеть	от ТК 11-158 до детского отделения Парковая 436	2010	43,5	622 000,00	Нагаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08: Нагаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	02.10.2014 текуший ремонт	отсутствует	133	подземная в непроходных каналах	80%	1.02%	10
26	Тепловая сеть	от ТК 02-04-01 до Г [°] орького 6	1972	36	397 000,00	Назаровский городской Совст народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совст РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	20.09.2020 текущий ремонт/ 15.09.2020 устранение порыва	отсутствует	57	подземная в непроходиых каналах	80%	0,54%	48
27	Тепловая сеть	от ТК 010101 до Кивотеатра «Мир»	1968	55	625 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подзёмная в непроходных каналах	80%	1,02%	52
28	Тепловая сеть	от ТК 7 до княотевтра «Юбилейный»	1974	35	398 000,00	Навровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09 2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подземная в непроходпых каналач	80%	0,78%	46
29	Теплювая сеть	от ТК16-14а-9 до Лесная За	2008	162	2 740 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08, Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	57	надземная	60%	2,41%	12

30	Тетиловая сеть	ст ТК 16-14н-9 до Лесния Зв	2008	57	964 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЬЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь		отсутствует	57	надземная	60%	0,85%	12
31	Тепловая сеть	от ж.д. Сосновая 12 до разводки к.ж.д. Ключевая 7, 11a	1972	70	592 000,00	Назаровский городской Совет иародных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02. 1992. №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008. №22-206	труба-сталь		отсутствует	57	налземная	80%	1.04%	48
32	Тспловая сеть	от павильона 1 до ж д. 30 лет ВЛКСМ 7	2008	40	1 364 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МА-ТЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12 02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	108	годземная в непроходных каналах	50%	0.85%	12
33	Тепловая ссть	от павильона 1 до ж д. 30 лет ВЛКСМ 7	2008	59	1 625 000,00	Назаровский городской Совет народных белутатов МАЛЫИ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	50%	0,88%	12
34	Тепловая сеть	от ТК8-156 до ТК 8-15-БI (КНС II)	1979	93	1 024 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МАЛЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ	10.04.2020 устраменис порыва	отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	1,38%	41
35	Тёпловая ссть	т/с по ул. 30 лет ВЛКСМ, 48 от ТК 8 - 6	2009	28	796 000,00	Назаровский городской Совет народных делутатов МАЛЬЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08; Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	50%	0.48%	11
36	Тепловая сеть	т/с по ул. 30 лет ВЛКСМ, 52 от ТК 55 – 13 А	2010	11	313 000,00	Назаровский городской Совет народных депутатов МА.ТЫЙ СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 12.02.1992 №08: Назаровский городской Совет РЕШЕНИЕ от 29.09.2008 №22-206	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	50%	0,19%	10
37	Тегловая сеть	вводул Боровая № 3	1990	18	457 000,00	Распоряжение от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,18%	30
38	Тепловая сеть	ввод ул. Борован № 1	1989	35	00,000 888	Распоряженые от 03 08 2020 №240-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,35%	31
39	Тепловая есть	ввод ул Боровая № 5	1991	20	507 000,00	Распоряжение от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,20%	29
40	Тепловая сеть	ввод ул Боровав № 6	1990	28	710 000,00	Распоряжение от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,28%	30
41	Тепловая сеть	ввод ул. Боровва № 9	1990	4	101 000,00	Распоряжение от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь		отсутствует	42	подземная бесканальная	40%	0,04%	30

	Тепловая ссть	ваод ул. Бороман № 10	1991	20	507 000,00	Распорчасные от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь	отсутс	твуст 42	подасыная бесканальная	40%	0,20%	29
43	Тепловая сеть	ввод ул. Бороваа №12и	1990	3	76 000,00	Распоряжение от 03.08 2020 №240-р	труба-сталь	отсутс	гвуст 42	подземная бесканальная	40%	0,03%	30
44	Тепловая сеть	ввод ул. Борочев №14	1990	8	203 000,00	Распор∞жение от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь	отсутс	твует 42	подземная бесканальная	40%	0,08%	30
45	Тепловая сеть	наод ул. Кльчегаля №2	1990	5	24 000,00	Распоряжение от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь	отсутс	твует 32	год земная бесканальная	80%	0,06%	30
46	Тепловая сеть	ввод ул. Ключеная №4	1990	5	24 000,00	Распоряжение от 03.08.2020 №240-р	труба-сталь	отсутся	вуст 32	подземная Бесканальная	80%	0.06%	30
47	Тепловая сеть	ввод ул Ключевыя №8	1990	18	87 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутся	вуст 32	надземная	80%	0,22%	30
48	Тепловая сеть	явод ул. Домышныя №2	1990	80	256 000,00	Распорюжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутст	теуст 25	подземная бесканальная	80%	0,54%	30
49	Тепловая сеть	στ ΤΚ-p0122-4 ₂₀ ΤΚ-p 0123	1982	32	289 000,00	Распоряжение от 26 04 2021 №118-р	труба-сталь	отсутст	вуст 89	подземная бесканальная	80%	0,59%	38
50	Тепловая сеть	от ТК-р0123 до ТК-р 0123в	1982	13	110 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутст	вует 57	подзечная бесканальная	80%	0,19%	38
51	Тепловая сеть	пвод ул. К2жная №20	1982	24	203 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутст	вуст 32	подземная бесканальная	80%	0,29%	38
52	Тепловая сеть	ввод ул. Южныя №22	1982	9	76 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутет	вует 32	гюдземная бесканальная	80%	0,11%	38
53	Тепловая сеть	өт ТК-p0123 до ТК-p 01236	1982	2	17 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отеутет	вует 57	гюдземная бесканальная	80%	0,03%	38
54	Тепловая сеть	ввод ул. Юликая №24	1982	9	76 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	στεγιετ	вуст 32	подземиая бесканальная	80%	0,11%	38
55	Тепловая сеть	от ТК-p01236 до ТК-p 01236-1	1982	27	228 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутст	вуст 57	подземная бесканальная	80%	0,40%	38
56	Тепловая сеть	лвод ул КУжичан №26	1981	9	76 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутст	вует 32	гюдземная бесканальная	80%	0,11%	39
57	Тепловая сеть	от ТК-p01236 до ТК-p 01236-2	1981	24	203 000,00	Растюряжение от 26 04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутст	вуст 57	подземная бесканальная	80%	0,36%	39

18	Тспловая сеть	ве-од ул. КОжиши №28-2	1980	9	76 (900 ₁ 94)	Распорижение от 26 04 2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,11%	40
59	Тепловая сеть	явод ул. Южаыя №28-1	1980	20	169 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0.24%	40
60	Тепловая сеть	ur ТК-p02034 да ПК-p 0203416	1980	91	912 000,00	Распоряжение от 26 04 2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	108	подземная бесканальная	80%	1,93%	40
61	Тепловая сеть	от ТК-p020341в до ТК-p 0203416	1980	23	195 000,00	Распоряжение от 26 04.202↓ №1‡8-р	труба-сталь	отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	0,34%	40
62	Тепловая сеть	от ТК-p020341д до ТК-p 020341в	1980	16	135 000,00	Распоряжение от 26.04,2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	0,24%	40
63	Тепловая сеть	от ТК-p020341г до ТК-p 020341д	1980	25	211 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 18-р	труба-сталь	отсутствует	57	годземная бесканальная	80%	0,37%	40
64	Тепловая сеть	ввод ул. Южини №18	1980	26	22 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	42	подземная бесканальная	80%	0,20%	40
65	Тепловая сеть	ввод ул. Юядыя №27	1987	8	26 000,00	Распоражение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	25	подземная бесканальная	80%	0,05%	33
66	Тепловая сеть	ул Сельского изветнеговы №5	1990	6	29 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,07%	30
67	Тепловая сеть	ул. Сельскохозийственням №9	1990	10	14 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	ŧ5	подземная бесканальная	80%	0,07%	30
68	Тепловая сеть	ул. Сельского ияяственныя №10-2	1990	3,5	13 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	25	подземная бесканальная	80%	0,02%	30
69	Тепловая сеть	уз. Лермонтова I в	1980	6	29 000,00	Распоряжение от 26,04,2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,07%	40
70	Тепловая сеть	уя Лермонтова 16	1980	12	58 000,00	Распорюжение от 26,04 2021 №118-р	тру ба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,15%	40
71	Тепловая сеть	yn. I'orons №2	1980	5	24 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,06%	40
72	Тепловая сеть	ул. Гоголя №8	1978	6	19 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	25	подземная бесканальная	80%	0,02%	42
73	Тепловая сеть	ул Гогаля №5	1978	24,5	120 000,00	Распоряжение от 26 (и4.2021 №118-р	труба-сталь	отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,30%	42

1	Тепловая сеть	y.π. Γοτοια λ€10 ,πο бαται	1978	11	93 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 №118-р	груба-сталь		отсутствует	42	подземная бежапапаная	80%	0,11%	42
75	Теплован ссть	уз. Молоддазыя №1	1990	14	67 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь		отсутствует	32	подземная бесканальная	80%	0,17%	30
76	Тепповая сеть	от приямка до бинт и гарижя уд. Лермонтова МЗ	1978	26	58 000,00	Распор≉жение от 26 04.2021 №118-р	труба-сталь		отсутствует	20	подземная бесканальная	80%	0,18%	42
77	Тепловая ссть	ул. Попекия №5 ввод	1975	7,5	26 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 Nel18-р	труба-сталь		отсутствует	25	подземная бесканальная	80%	0,05%	45
78	Тегиювая сеть	ул Нововом-гомольская Ne8	1970	48	126 000,00	Распоряжение от 26 04 2021 <i>№</i> 118-р	труба-сталь		опсутствует	25/20	подземная бесканальная	80%	8,32%	50
79	Тепловая ссть	ул: Китайшиной №№ 20,22,23,26	1970	140	616 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь		отсутствует	32/25	подземная бесканальная	80%	1,71%	50
80	Тепловая сеть	ул. Садовая №№ 9а,95,10,11,13	1975	84	334 000.00	Распоряженис от 26 04.2021 № 118-р	тру ба-сталь	11.07.2020 текущий ремонт; 12.10.2020 текущий ремонт/ 01.12.2020 устранение порыва; 07.12.2020 устранение порыва	отсутствует	32/25	подземная бесканальная	80%	1,02%	45
81	Тепловая сеть	№ 10 по ул. Кальоовш	1980	155	1 311 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 № 118-р	труба-сталь		отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	2,31%	40
82	Тепловая сеть	ул ∏олиграфистов №3	1989	25	211 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь		отсутствует	57	подземная бесканальная	80%	0,37%	31
83	Тепловая сеть	явод ул. Чехова №П я	1990	30	271 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 №118-р	труба-сталь		отсутствует	76	подземная бесканальная	80%	0,51%	30
84	Тёпловая сеть	от ТК8-46-1 до ТК8-46-2 (р-он общество слетъгк)	1984	l8	205 000_00	Распоряжение от 26.04.2021 Nel 18-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	80%	0,31%	36
85	Тепловая сеть	or TK8-46-2 до ж.д. ул 30 лет ВЛКСМ №27 (Рябиоушил)	1987	62,5	427 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	32	подземная в непроходных каналах	80%	0,76%	33
86	Тепловая сеть	от ТК16-14a-4 до ТК16-14a-5-1	1990	38	419 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	42	подземная в непроходных каналах	80%	0,38%	30
87	Тепловая сеть	от ТК14-17 до ТК14-18 (территорим Росбицки уд. К. Марвал, 34)	1980	14	191 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	108	подземная в непроходных каналях	80%	0.30%	40
88	Тепловая сеть	трангит ул. 30 лет ВЛКСМ №104	1985	104	1 478 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь бесканальная	12.06.2021 устранение порыва	отсутствует	159/108	подземная в непроходных каналах	80%	2.55%	35

89	Тепловая сеть	or] K16-14a-10 до] TK16-14a-11	1980	78,5	1 145 900,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	груба-сталь канал-ЖБИ		отсутствуе:	159	подземная в непроходных каналах	80%	1,98%	40
90	Тепловая сеть	от ПК16-146-9 до ж.д. ул. Леси ви Ж 65-1	1980	20	220 000,00	Распоряжение от 26.04,2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	38	подземная в непроходных каналах	80%	0,20%	40
91	Тепловая сеть	и Фъбричовий (трансият 4°5 ж д. ул. Фабричена №7)	1985	80	910 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь		отсутствует	89	поземная бесканальная	80%	1,49%	35
92	Тепловая сеть	ул. Фабричная №3 (транчит. ч/з. ул., Фабричная №1)	1990	80	881 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь		отсутствует	57	поземная бесканальная	80%	1,19%	30
93	Тепловая сеть	ул. 30 лет ВЛКСМ №36я (транчыт ч/т ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №38Б)	1989	80	910 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-p	труба-сталь		отсутствует	76	поземная бесканальная	80%	1,37%	31
94	Тепловая сеть	ул 30 лет ВЛКСМ №16-№18 (траичит Чт ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №38Б)	1989	80	881 000,00	Распоряжение от 26 04.2021 №118-р	труба-сталь		отсутствует	57	поземная бесканальная	80%	1,19%	31
95	Тепловая сеть	ул 30 лет ВЛКСМ №38в (трвичет ч/1 ж.д. ул. 30 лет ВЛКСМ №38Б)	1989	14	154 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь		отсутствует	57	поземная бесканальная	80%	0,21%	31
96	Тепловая сеть	от ТК8-4в до хаминя і вражей ул. Арбулова 81(милиция)	1985	34	387 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	89	подземная в непроходных каналах	80%	0,63%	35
97	Тепловая сеть	от ТК6-3 до ТК6-3a	1985	30	341 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	80%	0,51%	35
98	Тепловая сеть	от ТК6-3а до ул. Арбузова №81 здалене мистициен	1985	6	66 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	0,09%	35
99	Тепловая сеть	от ТК010105 до ж.д. №4а,4в,4б ул. Клубчия	1987	25	275 000,00	Распоряжение от 26 04 2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	0,37%	33
100	Тепловая сеть	ввода ж.д.№4в и №46 ул. Клубика	1987	4	44 000,00	Распоряжение от 26.04 2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	42	подзёмная в непроходных каналах	80%	0,04%	33
101	Тепловая сеть	ввод ж.д №4э ул Клубиая	1987	35	386 000,00	Распорхжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	42	подземная в непроходных каналах	80%	0,35%	33
102	Тепловая сеть	ввод в ж.д. ул. Луговая,7	1980	22	186 000,00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь	26 01.2021 устранение порыва	отсутствует	40	подземная бесканальная	80%	0,22%	40
103	Тепловая сеть	от ТК 14-32-1 до ул. Советская, 9	1985	15	165 000,00	Распоряжение от 26.04,2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	57	подземная в непроходных каналах	80%	0,22%	35
104	Тепловая сеть	от ГК166-3-9 до пристройки центри занятости 10 мюл-и дом 2	1990	10	114 000.00	Распоряжение от 26.04.2021 №118-р	труба-сталь канал-ЖБИ		отсутствует	76	подземная в непроходных каналах	80%	0,17%	30
	Итого по 104 сооружениям:			3 697,00	43 591 000,00									